



**PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0238/01/2006**

ORYGINAL

Wyrób / product: 1/. Powłoka hydroizolacyjna MAXELASTIC PUR  
2/. Grunt/podkład MAXELASTIC PUR PRIMER

Zawierający / containing: Odpowiednio: 1/. żywicę poliuretanową, elastomery  
2/. żywicę epoksydową (komponent A), izoforonodiaminę, alkohol benzylowy (komponent B)

Przeznaczony do / destined: hydroizolacji i ochrony zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia, zbiorników na ścieki, osadników, konstrukcji betonowych w stałym zanurzeniu w wodzie (kanały, fontanny)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Produkty przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego stosowania na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których podczas prac nie powinny przebywać osoby postronne. Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Należy także umieścić ostrzeżenia o konieczności ochrony podczas pracy skóry, oczu i dróg oddechowych. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zbiornik na wodę przeznaczoną do spożycia po wysezonowaniu należy przepłukać, napełnić na 24 godziny wodą, którą należy następnie odprowadzić do kanalizacji.

Wytwórca / producer:

DRIZORO S.A.  
28850 Torrejón de Ardoz-Madryt  
Parque Industrial Las Monjas, c/Primavera 50-52, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo "CARMEN" Sp. z o.o.  
85-738 Bydgoszcz  
ul. K. Szajnochy 14



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedłożeniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-05-15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2011-05-15  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 maja 2006  
The date of issue of the certificate:

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej  
  
Dr. Janusz Świętca

ang. T. Pankowski